

Diagrama unifilar do Quadro de Cargas (QD1). O diagrama mostra a distribuição de energia a partir de um barramento principal (85328 W) conectado a um disjuntor QM1 (400 A). A tensão nominal é de 300,0 V. O quadro contém 24 circuitos de carga, cada um com uma proteção térmica-magnética (curva C) e uma chave de manobra. Os circuitos são:

- 1 (Iluminação 01): 10 A, 2,5 mm², 108 W, R
- 2 (Iluminação 02): 10 A, 2,5 mm², 420 W, R
- 3 (Tomada 01): 10 A, 2,5 mm², 880 W, R
- 4 (Tomada 02): 35 A, 6,0 mm², 7500 W, R
- 5 (Tomada 03): 35 A, 6,0 mm², 7500 W, R
- 6 (Tomada 04): 35 A, 6,0 mm², 7500 W, R
- 7 (Tomada 05): 35 A, 6,0 mm², 7500 W, R
- 8 (Tomada 06): 20 A, 4,0 mm², 2700 W, S
- 9 (Tomada 07): 20 A, 4,0 mm², 2700 W, S
- 10 (Tomada 08): 20 A, 4,0 mm², 2700 W, S
- 11 (Tomada - AR CONDICIONADO): 30 A, 6,0 mm², 6300 W, S
- 12 (Tomada - AR CONDICIONADO): 30 A, 6,0 mm², 6300 W, S
- 13 (Tomada - AR CONDICIONADO): 30 A, 6,0 mm², 6300 W, S
- 14 (Tomadas 12): 10 A, 2,5 mm², 1120 W, S
- 15 (Tomadas 14 - PAINEL MEDICINAL): 15 A, 4,0 mm², 2880 W, T
- 16 (Tomadas 15 - PAINEL MEDICINAL): 15 A, 4,0 mm², 2880 W, T
- 17 (Tomadas 16 - PAINEL MEDICINAL): 15 A, 4,0 mm², 2880 W, T
- 18 (Tomadas 17 - PAINEL MEDICINAL): 15 A, 4,0 mm², 2880 W, T
- 19 (Tomadas 18 - PAINEL MEDICINAL): 15 A, 4,0 mm², 2880 W, T
- 20 (Tomadas 19 - PAINEL MEDICINAL): 15 A, 4,0 mm², 2880 W, T
- 21 (Tomadas 20 - PAINEL MEDICINAL): 15 A, 4,0 mm², 2880 W, T
- 22 (Tomadas 21 - PAINEL MEDICINAL): 15 A, 4,0 mm², 2880 W, T
- 23 (Tomadas 22 - PAINEL MEDICINAL): 15 A, 4,0 mm², 2880 W, T
- 24 (Tomadas 23 - PAINEL MEDICINAL): 15 A, 4,0 mm², 2880 W, T


DIAGRAMA UNIFILAR DO QUADRO DE MEDIÇÃO  
ESCALA SEM ESCALA



QUADRO DE REVISÃO			
REV. Nº	DATA	REVISOR	MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS

HOSPITAL REGIONAL DR. CLODOLFO RODRIGUES DE MELO  
PROPRIETÁRIO(S)

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL  
PELA EXECUÇÃO DA OBRA (PREO)

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO (PROJETO)  
PELA AUTORIA DO PROJETO (PRAP)  
CHARLYLTON ALVES SILVA - ENG. CIVIL - CONFE/A/L: 020930726-9

PROPRIETÁRIO (S)  
HOSPITAL REGIONAL DR. CLODOLFO RODRIGUES DE MELO

TÍTULO

UNIDADE DE TRATAMENTO INSTENSIVO NEONATAL

ENDEREÇO

RUA JOÃO AGOSTINHO DOS SANTOS, 677, BAIRRO SANTO ANTÔNIO  
IPANEMA - AL

CONTEUDO	QUADRO DE ÁREAS
PLANTA BAIXA/ PROJETO ELÉTRICO	DEMOLIÇÃO
	CONSTRUÇÃO
	EXISTENTE
	AMPLIAÇÃO
	TOTAL

DESENHO CAD	TIPO
MARCOS FRED	
ESCALA	
INDICADAS	
DATA	ELE
20/08/2018	